BIOR
PĀRTIKAS DROŠĪBAS, DZĪVNIEKU VESELĪBAS UN VIDES ZINĀTNISKAIS INSTITŪTS

Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076; tālr.: 28641758
e-pasts: partika@bior.lv

TESTĒŠANAS PĀRSKATS
Nr.PV-2026-P-71969.01

EN ISO/IEC 17025
T-012

Pasūtītājs/maksātājs:

Valmieras ūdens SIA, reģistrācijas Nr.: 44103033608, adrese: Rūpniecības iela 50, Valmiera, LV-4201, e-pasts: laboratorija@valmierasudens.lv, tālrunis: 64226000

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 28393847, e-pasts: valmiera@bior.lv, 23.10.2026 plkst. 12:52 (pavadraksta Nr: VL-2026-P-71969)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-71969/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

1. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Dzeramais ūdens

Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Valmieras ūdens SIA (44103033608)

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Marta Devīte amats: laborante;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: Kvalitātes kontrole

Parauga ņemšanas vieta: no aukstā ūdens krāna virtuvē, Dikļu PII, Cielaviņas, Dikļi, Dikļu pagasts, Valmieras novads

Parauga ņemšanas datums, laiks: 22.10.2026 15:10

Testēšana uzsākta:23.10.2026.Testēšana pabeigta:26.10.2026.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Clostridium perfringens (ieskaitot sporas) skaits	LVS EN ISO 14189:2021~	<1 KVV/100ml (rezultāts pielīdzināms 0 KVV/100ml) (Norma: 0 KVV/100 ml)
Kopējais mikroorganismu skaits (MAFAM) *- Kopējais mikroorganismu skaits 22°C*	LVS EN ISO 6222:1999	1,0 x 10 KVV/1ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	<1 KVV/100ml (rezultāts pielīdzināms 0 KVV/100ml) (Norma: 0 KVV/100 ml)

Norma - saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 547 (26.09.2023.) "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība"

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Sniedze Skuja (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 26.10.2026

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jevgēnija Ošmjana (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas vecākā eksperte)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

* Neietilpst LATAK akreditācijas sfērā
~ Ietilpst LATAK elastīgajā akreditācijas sfērā